

1. Sal
1 : 200

Stue
1 : 200

Adskillende bygningsdele:

- Brandsektionsadskillelse min (R)EI 60, A2-s1, d0
- Brandcelleadskillelse min (R)EI 60

Døre:

- ① Type 1 - Gående dør EI2 30-C [BD-dør 30]

Flugtveje:

- Flugtvejsareal, flugtvejspassage eller friareal, 1,3m bredt
- XXX Personbelastning for området eller det aktuelle rum.
- 100 → Personantal for denne flugtvej
- ↘ Flugtvejsarmatur
- Udgang i flugtvej
- Funktionsområde med fri borde og stoleopsætning ved pladsfordelingsplaner

Brandtekniske installationer:

- Nødåbner
- Alarmtryk
- Internt varslingstryk
- Ophængningssted for plan

Slukningsudstyr:

- ☞ Slangevinde
- P Pulverslukker
- K Kulsyreslukker



SIGNATURFORKLARING - BRANDFORHOLD - C&W ARKITEKTER SYMBOLER:

- Eksisterende bygningsafsnit uden ændringer
- Scenetæppe Brandimpræneret, Brandklasse B-s1,d0 efter EN 13501-1 (EU norm)

Der skal være en runderende vagt i området. Brandvagten skal ved brandkendetegn kunne aktivere varslingsanlægget og alarmere redningsberedskabet.

Virker varslingsanlægget ikke til bygningens indretning skal brandvagten medbringe megafon for varsling af brugerne.

En brandvagt kan dække én etage og højst 5.000 m²

		Frederiksø 16, 5700 Svendborg	
		C&W Arkitekter A/S Kullinggade 31E, 2. sal, 5700 Svendborg 62 21 47 20	
EMNE: Pladsfordelingsplan			C&W SAG NR.: 21050
DATO: 19-02-2026	Kontrolleret af Certificeret brandrådgiver:	Ivan Weye Jørgensen	TEGN NR.: 03_P_PLAN
MÅL: 1 : 200	Certificeringsnummer:	RFC-2023-1100055759-A	REV. DATO: 19-02-2026